

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лесозаводскому городскому округу
 г. Лесозаводск, переулок Ремесленный, 7, тел: 8(42355)25-6-75, e-mail: ond_lesozavodsk@mchs25.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»,
 директор Токарская Татьяна Андреевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 3 февраля 2020 года № 10 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04.02.2020 года по 04.02.2020 года проведена внеплановая / выездная проверка:

Главный государственный инспектор Лесозаводского городского округа по пожарному надзору Шестаков Владимир Викторович
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»,
 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская 10
 проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Токарской Татьяной Андреевной*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствуют двери лестничных клеток с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор 1 этажа здания школы.	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.09.2020	
2	Отсутствуют двери лестничных клеток с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор 2 этажа здания школы.	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.09.2020	
3	Отсутствуют двери лестничных клеток с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор

Лесозаводского городского округа по

пожарному надзору

Шестаков Владимир Викторович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"04" февраля 2020 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"04" февраля 2020 г.

Директор МОБУ СОШ № 3 ЛГО

Токарская Т.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору